



Nr înreg. ...32.301/13.10.2025

Anexa 3

REȚELE ELECTRICE ROMÂNIA	Catre:	Primăria Budești
Str. Dobrogei, nr.50	Adresa:	
Localitate Calarasi		
Tel/Fax	In atentie:	Primăriei Budești

Avizat PRIMĂRIA Budești

PROCES-VERBAL
DE CONSTATARE A DAUNELOR ÎNREGISTRATE

Încheiat astăzi 13.10.2025, de către Zona Călărași prin domnul Ing. Tudor Cristinel-Daniel, având funcția Inginer Șef, ca urmare a constatărilor și lucrărilor efectuate în teren, unde în urmă:

COD GALBEN - intensificări ale vântului - Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50...70 km/h.;

COD PORTOCALIU - intensificări puternice ale vântului - În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70...90 km/h.;

COD GALBEN - ploi însemnate cantitativ - În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în estul și nord-estul Munteniei, în Dobrogea, în sudul și centrul Moldovei. Cantitățile de apă vor fi de 25...35 l/mp și local de 40...50 l/mp.)

În perioada 02-04.10.2025, s-au produs următoarele pagube în instalațiile de distribuție a energiei electrice:

Nr. Crt.	Denumire instalație afectată (Comandă SAP)	Descriere lucrări efectuate	Valoare estimată prejudiciu (RON)
1. 2 3	LEA JT din localitatea Budești și agenții economici din Budești	Remedieri ale multiplelor defecte în LEA 0.4kV, înlocuire izolatoare afectate. Remedieri deranjamente individuale, respectiv colective.	

Descrierea pe scurt a evenimentului/ incidentului:

În perioada 02-04.10.2025, au fost înregistrate incidente pe liniile de medie și joasă tensiune și posturile de transformare nominalizate din cauza: **CODURILOR: GALBEN, PORTOCALIU.** Vă înaintăm acest proces-verbal de constatare a daunelor provocate în instalațiile de distribuție a energiei electrice către clienții casnici și agenți economici din localitățile deservite de unitatea Teritorială Călărași din cadrul Regiunii Operaționale Dobrogea, în scopul prezentării la ANRE.

Inginer Șef Zona Călărași
Ing.Cristinel-Daniel TUDOR